

pn.: „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

MINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w URSZULINIE Spółka z o.o.
ul. Szkolna 17, 22-234 URSZULIN
TEL. 082 571 30 66
NIP 565-14-05-485, REGON 110606105

Urszulin 2019-02-07

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY : PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.”BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ANDRZEJÓW, GMINA URSZULIN.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2018 r. poz. 1986** ze zm.) odpowiada na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin”

Pytanie nr 1:

W związku z zapisem: ”Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych” proszę o określenie ilości punktów osnów poligonowych, których lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z projektowaną siecią kanalizacyjną.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie odpowiedzialny wyłącznie za wznowienie **istniejących** punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prowadzenia prac prowadzonych na terenie objętym dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację istniejących, brakujących i zniszczonych punktów osnowy geodezyjnej na terenie objętym dokumentacją projektową przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Ad.1,2,3. - Punkty geodezyjne naniesione są na mapie do celów projektowych. Jeśli pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej sieci i obiektów , wyznaczy je na szkicu uprawniony geodeta w trakcie wytyczenia tras sieci i obiektów i dołączy do dziennika budowy. W razie braku jego wyniesienia na gruncie , fakt taki należy odnotować w dzienniku budowy. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez siebie związane z wykonywaniem prac.

Pytanie nr 4:

W związku z zapisem: „Przed podłączeniem instalacji z budynku do wykonanego przyłącza kanalizacyjnego należy z istn. tzw. „szamba” wybrać i wywieźć wozem asenizacyjnym zawartość, a wywóz udokumentować firmie eksploatacyjnej” proszę o informację kto jest odpowiedzialny za wywóz nieczystości, oraz likwidację istniejących bezodpływowych zbiorników na ścieki, oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów o brakujące roboty (podanie ilości szamb w szt oraz ilości m3 ścieków koniecznych do wypompowania).


Ad. 4. Ewentualne opróżnienia istniejących szamb , należy do właścicieli posesji i inwestora. Opróżnianiem zajmuje się Zakład Komunalny. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wpisem do dziennika budowy.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z § 14 pkt 3 umowy oraz rozliczeniem kosztorysowym ewentualne dodatkowe pompowania wody, jeżeli okaże się, że ich ilość jest większa niż przyjęta w przedmiarach Zamawiający potraktuje te roboty jako dodatkowe i rozliczy na podstawie dziennika pompowań?

Ad. 5. Pompowanie wody winno być potwierdzone w dzienniku pracy pompowania. Rozliczenie pompowania, podobnie jak całość robót budowlanych nastąpi wg. ilości faktycznie wykonanych prac.

Pytanie nr 6:

W związku z zapisem: „w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się do zastosowania rury ze sztucznego tworzywa PVC z wydłużonym kielichem z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami o sztywności obwodowej 8 kN/m^2” oraz zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami prosimy o potwierdzenie że do wyceny Wykonawca może przyjąć rury PVC z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej 8 kN/m^2

Ad. 6. Zarówno Projekt budowlany, jak i Przedmiar robót opisuje rury PVC z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej 8 kN/m^2 do wyceny Wykonawca należy przyjąć rury PVC z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej 8 kN/m^2

Pytanie nr 7:

W związku z zapisem: „dodatkowo na połączeniu poszczególnych kręgów należy po wykonaniu wcześniejszego uszczelnienia za pomocą uszczelki, wykonać opaski z papy termozgrzewalnej” proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagała dodatkowego uszczelnienia z papy termozgrzewalnej.

Ad.7. Zarówno projekt budowlany jak i przedmiar robót określa jasno wykonanie opaski z papy termozgrzewalnej na złączach kręgów betonowych.

Pytanie nr 8:

W związku z zapisem: „przejście rurociągu pod powierzchnią utwardzoną – jezdnią asfaltową drogi gminnej i powiatowej prace wykonane będą bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego” proszę o informacje czy Zamawiający dopuści zmianę technologii na przecisk rurą stalową?

Ad. 8. – Technologię wykonania robót określa projekt budowlany. Ewentualne odstępstwa nie pogarszające jakości wykonanych robót oraz nie zwiększających kosztów ich wykonania, mogą być dokonywane na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 9:

W związku z zapisem: „odwodnienie wykopów przepompowni ścieków należy wykonać metodą studni wierconych..” proszę o informację czy Zamawiający posiada projekt odwodnienia, oraz pozwolenie wodno prawne na zastosowanie tej metody.

Ad. 9. – Zgodnie z opracowaniem „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Andrzejów, gmina

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Urszulin, pow. włodawski ” wykonane przez mgr inż. Zbigniewa Chwesiuka , Chełm 2015 we wnioskach , p-kt VI.2. – „ Odwodnienie wykopów przepompowni ścieków (**w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych**) należy wykonać metodą studni wierconych .Głębokość studni winna wynosić 10-12 m.” . W przedmiarze robót dla wykonania przepompowni ścieków odwodnienie wykopów zostało uwzględnione w.w. metodą. W przypadku zaistnienia wykonania w.w. sposobu odwodnienia wykopów Wykonawca spełni zgodnie z zapisami zawartymi w S.I.W.Z. , wymogi formalno – prawne.

Pytanie nr 10:

W związku z zapisem: „Teren przepompowni zostanie wokół obsiany trawą, a przy ogrodzeniu obsadzony żywopłotem” prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące roboty.

Ad.10.- Przedmiary robót przepompowni ścieków P.Ś.1 , P.Ś.2 , P.Ś.3, P.Ś.4 zawierają pozycje sadzenia krzewów i wykonanie trawników.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ogrodzenia, oraz ułożenia kostki ograniczonej krawężnikami wokół przepompowni domowych.

Ad.11.- Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym , przedmiarem robót i specyfikacjami , oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 12:

Proszę o informację czy Zamawiający posiada system monitoringu i czy nowoprojektowany powinien być kompatybilny z istniejącym monitoringiem. Proszę o podanie producenta systemu używanego u użytkownika sieci wod-kan.

Ad.12

Sporządzając wycenę należy uwzględnić wymagania ogólne dotyczące przepompowni sieciowych i przydomowych określone w SIWZ , projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej (Zamawiający załącza minimalne wymagania dotyczące systemu monitoringu i szaf sterowniczych). Ponadto informujemy że przedmiotowy monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią SIWZ oraz projektu budowlanego i stanowi istotny element procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy stanu ochrony środowiska Gminy Urszulin. Każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo dokonać wyceny zastosowanych urządzeń i materiałów w oparciu o własną kalkulację cenową zgodną z SIWZ i projektem budowlanym. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza ani nie wskazuje potencjalnych dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego postępowania ponieważ przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych, a nie samych dostaw. Zamawiający kierując się zasadą utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania mając na względzie odpowiedzialność cywilną z tytułu rękojmi i gwarancji ciążącą na oferentach określił jedynie parametry funkcjonalno - użytkowe zastosowanych rozwiązań ,które dają gwarant kompatybilności dotychczasowych rozwiązań służących ochronie

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

środowiska w Gminie Urszulin. Reasumując należy podkreślić, że na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wszystkich wymogów zawartych w SIWZ, które to określił Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. Integratorem systemu jest Firma Hydro-Partner Leszno. Zamawiający dodaje załącznik do SIWZ „Parametry funkcjonalno użytkowe systemu monitoringu”.

Pytanie nr 13:

W związku z zapisem: „Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu należy opracować na etapie realizacji zjazdu” prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycje.

Ad.13, 14. – Wszystkie prace niebędące robotami budowlanymi, zatem nie ujęte w przedmiarze robót, winny być uwzględnione w kalkulacji ceny (koszty pośrednie), zgodnie p-kt. 10.7, 10.8, 10.9, S.I.W.Z.

Pytanie nr 14:

Czy należy sporządzać projekt czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycje.

Ad.13, 14 – Wszystkie prace niebędące robotami budowlanymi, zatem nie ujęte w przedmiarze robót, winny być uwzględnione w kalkulacji ceny (koszty pośrednie), zgodnie p-kt. 10.7, 10.8, 10.9, S.I.W.Z.

Ad.14.- Nie wymaga się projektu czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych.

Pytanie nr 15:

Proszę o informacje, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego oraz o uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycje

Ad. 15. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Zarządcą dróg gminnych jest Wójt Gminy Urszulin, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zarządcy o umieszczenie sieci w pasach dróg i ponoszenia kosztów prowadzenia robót w pasach dróg gminnych. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Urszulin zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Pytanie nr 16:

Proszę o informacje czy w przypadku odtworzenia nawierzchni należy odtworzyć pas w miejscu wykopu, czy na całej szerokości drogi. Proszę o podanie warunków odtworzenia nawierzchni utwardzonych, (rodzaju i grubości poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni drogowych)

Ad.16.- Odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie przedmiarem robót (poz.50, 51, 52) będzie wykonywane pasem o szerokości 3,5 m. wzdłuż drogi oraz o szerokości uszkodzonej nawierzchni w przejściach poprzecznych. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym, jak całość robót.

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Pytanie nr 17:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad.17.- Inwestor posiada zgody (umowy) z właścicielami nieruchomości do prawa dysponowania na czas wykonywania robót. Jednakże każdorazowe planowane wejście winno być wcześniej uzgodnione z właścicielami w celu przygotowania terenu(np. zbiory , itp.) .

Pytanie nr 18:

W związku z § 1 Umowy: „Zakres prac obejmuje także: usunięcie i wywóz kolidującego drzewostanu” proszę o informacje kto będzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych, oraz kto poniesie koszty związane z ewentualnym uzyskaniem zezwoleń, oraz samą wycinką, jeżeli okaże się, że po wytyczeniu trasy sieć koliduje z istniejącym drzewostanem.

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający potraktuje te roboty jako dodatkowe i rozliczy zgodnie z § 14 pkt 3 Umowy.

Ad.18. – Projekt budowlany nie przewiduje usuwania drzew , a jedynie ewentualne zakrzaczenia. Usuwanie zadrzewienia i zakrzaczenia winno być ujęte w kosztach pośrednich , zgodnie z odpowiedzią na zapytanie „ nr 13” . Ewentualne nieprzewidziane usunięcie drzewa , wynikające po wytyczeniu sieci , fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy , a decyzję wyda Gmina.

Pytanie nr 19:

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie proszę o wskazanie w przedmiarach pozycji związanych z:

- obsługą geodezyjną inwestycji
- opłatami związanymi z wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu
- opłatami za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i gminne)
- opłatami związanymi z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu
- opłaty związane z ubezpieczeniem budowy

Ad. 19.- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- poz.10.7, 10.8, 10.9 . Są to koszty niebędące robotami , lecz związane z ich wykonaniem.

Pytanie nr 20:

W związku z § 9 Umowy „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności” wnosimy o usunięcie w/w zapisu z uwagi na to iż narusza on przepisy: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. (Prawo Zamówień Publicznych Art. 7. 1.).

Zamawiający wprowadzając w/w zapis zobowiązuje Wykonawcę do finansowania inwestycji ze środków własnych, tym samym ograniczając grono potencjalnych Wykonawców.

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Ad. 20.- Zamawiający zmienia zapis: „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności” na zapis "Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na inne podmioty bez pisemnej zgody zamawiającego".

Pytanie nr 21:

W związku z § 4 pkt 1 Umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i dalszych latach eksploatacji.” Prosimy o określenie ilości przeglądów w roku, oraz o uzupełnienie przedmiarów o w/w roboty.

Ad. 21.- Zamawiający przewiduje jeden przegląd gwarancyjny w roku, koszty przeglądu należy uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 22:

Z uwagi na znaczne rozbieżności i niejasności w zamieszczonej dokumentacji prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Ad. 22. - Zamawiający przedłużył termin do 11.02 – ale żeby lepiej było przygotować ofertę Zamawiający przedłuża termin jeszcze do 15.02.2019 r.

Pytanie nr 23:

W związku z § 10 pkt 8.8 Umowy proszę o określenie kto jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Jeżeli za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wówczas prosimy o wydłużenie czasu realizacji inwestycji o czas potrzebny na czynności proceduralne czyli do dnia 15.12.2019 r.

Ad.23.- Pozwolenie na użytkowanie po odebraniu i rozliczeniu prac z Wykonawcą uzyska Zamawiający, usuwa się pkt. 8) w § 10, ust. 8. z projektu umowy.

Pytanie nr 24:

W związku z § 15 pkt 2 Umowy proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem Umowy będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych.

Ad.24.- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia ubezpieczenia budowy przed podpisaniem umowy w zakresie opisanym w § 15 umowy.

Pytanie nr 25:

Proszę o informację kto będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji zamienną jeżeli podczas realizacji inwestycji wystąpią zmiany, które nie będą wynikiem błędu Wykonawcy.

Ad.25.- Dokumentację zamienną lub naniesienie zmian na istniejącym projekcie budowlanym nie wynikające z błędu Wykonawcy, dostarczy Zamawiający.

Pytanie nr 26:

Z uwagi na rozbieżności w zamieszczonej dokumentacji proszę o wskazanie hierarchii dokumentów przetargowych t. j. SIWZ, umowy, dokumentacji technicznej- części opisowej, dokumentacji technicznej – części rysunkowej, przedmiarów itp.

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Ad.26. - Zgodnie z S.I.W.Z. (str 28 –zał. Nr1 – 3) wszystkie wymienione elementy dokumentacji stanowią integralną część zamówienia. Podstawą do wykonania zadania jest pozwolenie na budowę wydane na podstawie projektu budowlanego.

Pytanie nr 27:

Proszę o doprecyzowanie ilości robót związanych z wykonaniem kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 150 mm. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umową do wykonania jest ok. 0,9 km, natomiast w zamieszczonych przedmiarach oraz dokumentacji projektowej do wykonania jest 899,50 m oraz 643 m przyłączy (łącznie 1542,5 m).

Ad 27 – Ad 28 – Ilości robót do wykonania opisane są w Projekcie budowlanym i przedmiarach robót , oraz zestawieniu długości projektowanej sieci (str 16- 19 Projektu budowlanego). Projekt budowlany i Przedmiar robót przewiduje także wykonanie przyłączy / przykanalików Dn 0,15 m w ilości 66 szt.

Pytanie nr 28:

Czy zakres postępowania przetargowego obejmuje również wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ? Jeżeli tak proszę o podanie granicy zakończenia robót przyłączy kanalizacyjnych (np. granica działki, ostatnia studzienka na działce, budynek).

Ad.28 – Granicą przykanalików / przyłączy , zgodnie z projektem zagospodarowania (rys Nr1 i 2) jest studzienka na posesji . Nie projektuje się wykonywania przyłączy budynków.

Uwaga ogólna: W celu złożenia oferty należy zapoznać się z S.I.W.Z. z załącznikami , a w szczególności :

- Projektem budowlanym (P.B.) ,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (S.T.W.i O.R.) ,
- Przedmiarami robót ,
- Wzorem projektu umowy.

Większość odpowiedzi na zapytania znajduje się w w/w załącznikach

Pytanie nr 29:

Z dokumentacji dotyczącej przyłączy (profile kanałów) wynika konieczność bezpośrednich podłączeń budynków mieszkalnych. Kiedy zatem będzie możliwość ich wykonania, czy przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, czy po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu – sieci?

Ad.29- Zgodnie z projektem zagospodarowania (rys. 1 i 2) granicą przykanalika / przyłącza jest ostatnia studzienka na posesji. Nie planuje się wykonywania przyłączania budynków do przykanalików. Po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie sieci będzie możliwość podłączeń do budynków.


Pytanie nr 30:



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Czy inwestor wyrazi zgodę na umieszczenie kosztów monitoringu wynikającego z przedmiaru dla sieci kanalizacji grawitacyjnej (poz. 53, 54, 55, 56, 57) w pozycji „uruchomienie przepompowni ścieków „ dla każdej przepompowni ?

Ad.30- Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie kosztów monitoringu wynikającego z przedmiaru dla sieci kanalizacji grawitacyjnej (poz. 53, 54, 55, 56, 57) w pozycji „uruchomienie przepompowni ścieków „ dla każdej przepompowni, monitoring należy wykonać zgodnie z Przedmiarem robót.

Pytanie nr 31.

W związku z tym, iż umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe oraz konieczność dołączenia do oferty kosztorysów na podstawie których podawana jest cena oferty prosimy o dokładne określenie które przedmiary w załączniku nr 1 mają stanowić podstawę wyceny ofertowej ?

Ad. 31 – Wszystkie przedmiary ujęte w załączniku nr 1 (22 szt.) stanowią podstawę do wyceny oferty.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ poprzez wskazanie, że oferty Wykonawców powinny określać konkretne urządzenia, które będą dostarczać wraz z podaniem nazwy, producenta i daty produkcji oraz poprzez określenie w warunkach postępowania wymogu złożenia dokumentów potwierdzających, iż oferowane przez Wykonawców urządzenia spełniają warunki określone w SIWZ ?

Ad.32 - Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 33:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający wskazał, że nowobudowane pompownie ścieków mają być włączone w istniejący system monitoringu GPRS. Czy Zamawiający dopuści wpięcie dostarczonych pompowni do niezależnego systemu monitoringu GPRWS – wizualizacji, który będzie zapewniał pełną kontrolę nad pompowniami i będzie dostarczał wymagane dane do prawidłowej pracy pompowni ?


Ad. 33 - Sporządzając wycenę należy uwzględnić wymagania ogólne dotyczące przepompowni sieciowych i przydomowych określone w SIWZ , projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej (Zamawiający załącza minimalne wymagania dotyczące systemu monitoringu i szaf sterowniczych). Ponadto informujemy że przedmiotowy monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią SIWZ oraz projektu budowlanego i stanowi istotny element procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy stanu ochrony środowiska Gminy Urszulin. Każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo dokonać wyceny zastosowanych urządzeń i materiałów w oparciu o własną kalkulację cenową zgodną z SIWZ i projektem budowlanym. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza ani nie wskazuje potencjalnych dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego postępowania ponieważ przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych, a nie samych dostaw. Zamawiający kierując się zasadą utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania mając na względzie



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt

pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

odpowiedzialność cywilną z tytułu rękojmi i gwarancji ciężącą na oferentach określił jedynie parametry funkcjonalno - użytkowe zastosowanych rozwiązań, które dają gwarant kompatybilności dotychczasowych rozwiązań służących ochronie środowiska w Gminie Urszulin. Reasumując należy podkreślić, że na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wszystkich wymogów zawartych w SIWZ, które to określił Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. Integratorem systemu jest Firma Hydro-Partner Leszno. Zamawiający dodaje załącznik do SIWZ „Parametry funkcjonalno użytkowe systemu monitoringu”.

Pytanie nr 34.

Czy przedmiar robót „Zjazdów do przepompowni zawiera 11 pozycji przedmiarowych ?

Ad. 34.- Przedmiar zawiera 11 pozycji, Zamawiający jeszcze raz umieści czytelny przedmiar w załącznikach.

Pytanie nr 35.

Jakie prace należy ująć w poz. 57 – Prace dodatkowe przedmiaru robót „Sieć kanalizacji grawitacyjnej w msc. Andrzejów, gmina Urszulin”.

Ad. 35.- Prace dodatkowe polegające na konfiguracji panelu kolorowego LCD 7 cali ze sterownikiem.

MINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w URSZULINIE Spółka z o.o.
ul. Szkolna 17, 22-234 URSZULIN
TEL. 082 571 30 66
NIP 565-14-05-485, REGON 110606105

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Samoilo